



Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 9/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок»

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР по Александровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области № 9 от 19 апреля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. "30" апреля 2021 г. с 09 ч 00 мин. до 11 ч 00 мин. "21" мая 2021 г. Начальником ОНД и ПР по Александровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области Фархутдиновым С.Р., проведена плановая выездная проверка Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское ул. Новая д. 4, совместно с заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» Качалова Анна Сергеевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Помещения детского сада частично оборудованы тепловыми пожарными извещателями (тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и применение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара) (Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия: основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма, в защищаемых помещениях возможно присутствие людей) (тамбуры выхо- | СП 484.1311500.2020 пп. 6.2.2, 6.2.6, СП 5.13130.2009 п. 13.1.4, п. 13.1.12, ФЗ-123 ст. 84 | 18.04.2022 | |

| | | | |
|----|--|--|------------|
| | дов непосредственно на улицу со всех детский групп) (помещение детского сада необходимо защищать дымовыми пожарными извещателями в соответствии с действующими нормами) | | |
| 2. | Помещение приготовления пищи (горячий цех) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с действующими нормами | НПБ 110 – 03 п. 4, СП. 484.1311500.2020 табл. А1 п. 1, СП 5.13130.2009 таблица А.3 п. 38, ФЗ-123 ст. 83 | 18.04.2022 |
| 3. | Не проведен расчет складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 | ФЗ – 123 ст. 27, СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности п. 4.1, 4.2, 4.3 | 18.04.2022 |
| 4. | Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку или открывание ворот установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники | ППР в РФ утв. ПП № 1479 от 16.09.2020 г. п. 71 абз. 4 | 18.04.2022 |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Александровскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области



С. Р. Фархутдинов

21 мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

А. Руз

« 21 » мая 2021 г.